

Информация
по проверке состояния пожарной безопасности МБОУ СОШ № 30

№ п/п	Мероприятия	Исполнение
Пожарная безопасность		
1	Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности»	Приказ № 170/1 от 01.02.2013 г. «Об обеспечении пожарной безопасности образовательного учреждения»
2	План эвакуации	План эвакуации имеется. Огнетушители располагаются в кабинетах, в рекреациях этажей, в спорт зале, в столовой, в рабочих помещениях, в мастерских. Обязанности пожарного расчёта приложены к приказу № 170/1 от 01.02.2013 г. «Об обеспечении пожарной безопасности образовательного учреждения»
3	Эвакуационные тренировки	Эвакуационные тренировки проводятся по плану раз в месяц в соответствии с графиком, утвержденным приказом № 170/1 от 01.02.2013 г. «Об обеспечении пожарной безопасности образовательного учреждения». Журнал подведения итогов тренировок имеется. Время эвакуации учащихся 10ч.30мин.-1 смена; 15.30-2 смена
4	Журнал инструктажа по пожарной безопасности	Журнал инструктажа по пожарной безопасности имеется. Прошнурован, пронумерован, скреплён печатью, зарегистрирован по номенклатуре дел. Имеются подписи всех сотрудников.
5	Прохождение курсов по пожарному минимуму	Удостоверение о прохождении курсов по пожарному минимуму имеется у директора Сысовой Т.А. - № 23 от 17.08 2011. Действительно до 17.08.2014. У зам. Директора по АХР Климовой Г.А. _ № 24 от 17.08.2011. Действительно до 17.08.2014.
6	Журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	Журнал учёта огнетушителей с указанием марки, года выпуска, перезарядки имеется.
7.	Знание сотрудниками правил эвакуации и пользования первичными средствами пожаротушения	Информация о правилах эвакуации и пользовании огнетушителями доведена до сотрудников.
8	Огнетушители	В наличии 35 огнетушителей, расположенных в соответствии с требованиями ППБ (01-03). На дверях, в кабинетах которых находится огнетушитель имеется указатель установленной формы. Наличие раструба и направляющей трубки, регистрационного номера.
9	Пожарный щит	Пожарный щит в наличии. Укомплектованность полная (два огнетушителя, два пожарных ведра (конической формы), багор, лом, лопата (красного цвета), топор, ящик с песком.)
10	Внутренние пожарные краны	Внутренние пожарные краны в наличии. Полная укомплектованность пожарными шлангами, стволами; соединительные гайки на водонапорной трубе и пожарном шланге соответствуют.

		Имеются промаркированные ящики с буквами ПК и биркой об ответственном лице. Имеются внутренние акты школы о проверке водоснабжения и проведения смотки пожарного шланга. По предписанию Госпожнадзора в МБОУ СОШ № 30 не организовано проведение проверок сетей внутреннего противопожарного водопровода их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов с участием специализированных организаций. На сентябрь 2013 года специалистами ООО «Юг-Спецтехнология» составлены сметы и проверены специалистами ХЭГ ЦВО для выполнения указанных видов работ, заказаны необходимые материалы и оборудование. Работы будут выполнены полностью в 4 квартале 2013 года.
11	Электрощитовая	Специально-оборудованная электрощитовая. Обитая железом дверь. Посторонних предметов и вещей, некалиброванных плавких вставок - нет.
12	Электропроводка	Электропроводка в нормальном состоянии. Оголенных скруток, проводов, не закрытых электрокоробок – нет., Скрутка электропроводов в электрокоробках изолирована изолентой. Размещение розеток на деревянной основе нет.
13	Электрооборудование кухни (столовой), кинобудки, трудовых мастерских	Первичные средства пожаротушения имеются. Указатели номинального напряжения в электророзетках есть.
14	Автоматическая пожарная сигнализация. Договор на обслуживание	АПС обслуживает ООО «ИзоВит-Строй». Договор № 006-13 от 09.01.2013. Оборудование исправно. Охват всего здания школы.
15	Система оповещения о пожаре	Имеется система оповещения о пожаре Автономное питание исправно.
16	Световые указатели эвакуационных выходов	Световые указатели эвакуационных выходов в наличии. Автономное питание исправно.
17	Пути эвакуации (коридоры)	Имеются знаки направления эвакуации (стрелки зеленого цвета). Легко возгораемой обшивки (деревянные панели, пластиковая облицовка, ламинат) нет. Непроектных перегородок, кабинетов (отделанных сгораемым материалом) нет. Имеются самозакрывающиеся противоподымные двери - 6 штук (между коридором и лестничным маршем). Направление открывания дверей - по направлению эвакуации.
18	Пути эвакуации (лестничные марши)	Имеются знаки направления эвакуации (стрелки зеленого цвета). Легко возгораемой обшивки (деревянные панели, пластиковая облицовка, ламинат) – нет. Под лестничными маршами имеются подсобные помещения, в которых посторонние предметы и вещи не хранятся.
19	Запасные и основные эвакуационные выходы	Световые указатели в наличии. На дверях легкооткрывающиеся внутренние задвижки. Выход не захламлён.
20	Глухие металлические решетки на окнах	Все установленные металлические решетки являются распашные.
21	Глухие металлические решетки	Прямки не предусмотрены проектом.

	ки на приямках у окон подвалов	
22	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений	Имеются чердачные помещения. Проведена обработка 14.05.2013. Имеется акт выполненных работ за май 2013г.
23	Вход на чердак	Вход на чердак закрыт на замок, опечатан и вывешен указатель, где хранится ключ.
24	Чердачное помещение	Чердачное помещение не захламлено оборудованием и легко воспламеняющимися предметами. Смотровое окно на чердаке застеклено.
25	Вход в подвальное помещение	Подвальное помещение отсутствует
25	Подвальное помещение	
26	Наружные пожарные лестницы	Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений содержатся в исправном состоянии. Испытания проведены специалистами ООО «Пожарный центр» протокол № 61 от 16.09.13. По заключению испытаний для устранения несоответствий с требованиями НПБ 245-2001 заключен договор с ООО «Кубань Строй Полимер» на изготовление в 3 квартале 2013 года ПСД на ремонт кровли , где будут учтены все указанные несоответствия.
26	Пожарные гидранты, находящиеся на территории образовательного учреждения	Пожарных гидрантов нет.
27	Пожарный водоем	

Проверяющий _____

Подпись, фамилия, инициалы

Директор МБОУ СОШ № 30

Т.А.Сысова