

Информация МБОУ СОШ № 30 о выполнении предписаний

В соответствии с предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности администрацией МБОУ СОШ № 30 проделана следующая работа:

№ предписания	Вид нарушения	Проделанная работа
184/1/1	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах здания и сооружения в исправном состоянии, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.	Протокол испытаний № 61 от 16.09.2013 ООО «Пожарный центр». По результатам испытаний в 3 квартале 2013 года изготовлена ПСД на капитальный ремонт кровли основного здания ОУ с обязательным установлением новых ограждений и пожарных лестниц в соответствии с ГОСТом. Образовательное учреждение включено в план капитального ремонта кровли здания на 2014 год.
184/1/2	Не организовано проведение проверок сетей внутреннего противопожарного водопровода, их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующего акта.	Заключен договор с ООО «Юг-Спецтехнологии» на сумму 284 000.00 рублей. Работы будут завершены в декабре 2013 года.

Директор школы

Т. А.Сысова